

Warunki montażu wodomierza do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej

Informujemy, iż istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w przypadku używania wody do celów ogrodowych pod warunkiem udokumentowania rzeczywistej ilości wody zużytej do podlewania ogrodu. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji do podlewania z oddzielnym licznikiem wody.

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji:


- należy zamontować na instalacji wewnętrznej w nieruchomości dodatkowy licznik jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu przydomowego,
 - wodomierz - podlicznik powinien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do podlewania ogrodu w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania, lub w studzience wodomierzowej usytuowanej na terenie ogrodu,
 - niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania,
 - wodomierz bezwzględnie musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (ważność cechy = 5 lat),
 - wielkość i parametry wodomierza należy dobrać odpowiednio do planowanego zużycia i wydajności przyłącza,
 - wodomierz należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza,
 - dostęp do wodomierza powinien być bezpieczny, zapewniający swobodne odczytywanie stanu wodomierza,
 - woda pobierana za podlicznikiem może być przeznaczana tylko i wyłącznie do podlewania ogrodu.
1. Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą, plombowaniem i ponowną legalizacją licznika wody (co 5 lat), wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości na własny koszt.
 2. Wszelkie naprawy wodomierza i jego ponowna legalizacja nie mogą być wykonywane przez ZBGKiM Gminy Wielowieś w związku z nieposiadaniem odpowiedniej Stacji Legalizacyjnej.
 3. W umówionym terminie pracownicy ZBGKiM dokonają sprawdzenia poprawności montażu podlicznika oraz zaplombują elementy złączne (śrubunki). Jest to usługa odpłatna.
 4. Odczyt wskazań podlicznika i wodomierza głównego wykonywany będzie przez pracownika ZBGKiM Gminy Wielowieś. Wylczenie faktury za zużytą wodę i zrzucone ścieki polega na obciążeniu należnością za zmierzoną wodę przez podlicznik (tylko zużyta woda) i pomniejszeniu o tę wartość wskazań wodomierza głównego (zużyta woda i zrzucone ścieki).
 5. Zakład będzie dokonywał rozliczeń za dostawę wody do utrzymania terenów zielonych na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego jako podlicznik wody w okresie od 15 kwietnia do 15 października każdego roku.
 6. **Odczyty podlicznika i rozliczanie wykonywane będzie tylko po zawarciu pomiędzy klientem a ZBGKiM stosownej umowy.**

Przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika na instalacji do podlewania ogrodu zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb dotyczących podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz przeanalizowanie możliwych do uzyskania korzyści w najbliższych latach.

Wymagania instalacyjne

Podlicznik nie może być narażony na nadmierne naprężenia. Sposób zabudowy rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinien zapewnić odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy i drgania, które mogą być wywołane przez otoczenie w miejscu zamontowania oraz na niebezpieczeństwo przesuwania pod naporem podczas wykonywania prac demontażowych.

Wodomierz zalecany: średnica montażowa: DN15, przepływ nominalny: 1,5 m³.



Schemat zabudowy:

Dla większości wodomierzy minimalne długości odcinków prostych wynoszą: $L1 \geq 75$ mm, $L2 \geq 45$ mm (nie dotyczy wodomierzy wolumetrycznych – objętościowych). W przypadku montażu wodomierza wolumetrycznego/objętościowego nie jest wymagane zachowanie odcinków prostych.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami montażu wodomierza oraz sposobem rozliczania

Sieroty, dnia.....

.....
podpis

Sieroty, dnia.....

.....
Imię i nazwisko

.....
Adres

.....
Adres

.....
Telefon

**Zakład Budżetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Wielowieś z/s w Sierotach
ul. Lipowa 14, 44-187 Wielowieś**

Zwracam się z prośbą o zamontowanie/opłombowanie* podlicznika do naliczania wody
bezpowrotnie zużytej na terenie posesji przy ulicy

.....
Podpis

*niepotrzebne skreślić